

รชช  
มอ



เทศบาลตำบลบ้านแหลม  
รับที่..... 1870  
วันที่ 29 ก.ค. 2563  
เวลา..... 10.00 น.

ที่ พบ ๐๐๒๖/๑๕๙๓

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี  
ถนนศรีรัศมิ์ พบ ๗๖๐๐๐

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กองช่าง  
เลขรับที่ 201  
วันที่ 29 ก.ค. ๒๕๖๓  
เวลา ๑๐.๓๐

เรื่อง การตรวจสอบโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณวัดต้นสน หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม ด่วนที่สุด ที่ พบ ๕๒๓๐๓/๗๑๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายการตรวจสอบ

จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม แจ้งว่า ได้รับการร้องขอจากประชาชนให้สำรวจโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณวัดต้นสน หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๗ เนื่องจากพบว่าโครงสร้างของสะพานเกิดการชำรุด ผิดจรรยาบรรณทางขึ้นสะพานเกิดการทรุดตัว โครงสร้างที่เป็นพื้นและคานช่วงทางขึ้น (ฝั่งหมู่ที่ ๒) เกิดการทรุดตัวจากน้ำหนักบรรทุกทุกและสภาพการใช้งาน เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบโครงสร้างสะพานดังกล่าวโดยเร่งด่วน นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายวิศวกรโยธาเข้าตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของสะพานดังกล่าวแล้ว พบการแตกร้าของตอม่อสะพาน คานรองรับพื้นสะพานเลื่อนตัว พื้นสะพานยุบตัว จากลักษณะดังกล่าวมีความเห็นว่า สภาพโดยรวมสะพานมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน โครงสร้างส่วนรับน้ำหนักเกิดความเสื่อมสภาพ เห็นควรงดการใช้งานรถยนต์ทุกชนิด และมีป้ายเตือนผู้ใช้งานสะพานให้ใช้งานด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากสะพานชำรุด และในอนาคตเห็นควรให้สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม จัดหางบประมาณรื้อถอนและก่อสร้างสะพานขึ้นใหม่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรผ่านไปมาในบริเวณดังกล่าวต่อไป

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

- เพื่อโปรดทราบ  
ไป ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓  
โดย นายสุวิทย์ งาม  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม  
๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓  
๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ  
- ส.น.ว. โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี แล้ว เรื่อง การตรวจสอบโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณวัดต้นสน หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๗ ค.จ.บ้านแหลมราชคณาธิบดี

ทราบบ  
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓

(นายเสกสม ชูรังสฤษฎ์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

เพื่อโปรดทราบ  
- พบ ๐๐๒๖/๑๕๙๓

ในนามปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม  
ในตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(นายอนุชา สีธรรม)

ทราบ  
ดำเนินการตามแผน

(นายวัน เมษอัคคี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

(นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม)

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๕๔-๕๐

29 ก.ค. 2563 โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๓๓



การตรวจสอบโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณวัดตันสน หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๗  
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓





การตรวจสอบโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณวัดต้นสน หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๗  
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

